



Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката  
„Колубара Услуге” д.о.о.

Ул. Колубарски трг бр.8, 11550 Лазаревац тел/факс 011/8110-014; 8110-015; 8110-016; 8110-017

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ИМОВИНЕ  
И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА, ДОО  
„КОЛУБАРА-УСЛУГЕ”

Број 18238  
Датум 21.10.14  
ЛАЗАРЕВАЦ

**Предмет:** Одговор по захтеву заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације по јавној набавци добара: „Електроматеријал” ЈН бр.Д-36/2014-МВ у поступку јавне набавке мале вредности.

I. Дана 28.10.2014. године Наручилац „Колубара–Услуге” д.о.о. Лазаревац примио је захтев од заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације по јавној набавци добара: „Електроматеријал” ЈН бр.Д-28/2014-МВ у поступку јавне набавке мале вредности.

**1. На постављено питање заинтересованог лица:**

“Molimo vas za pojašnjenje pojedinih pozicija iz Konkursne dokumentacije JN D-36/2014-MV:

1. Poz. 21 – Redna klema 2-4, keramička – da li ste mislili na rednu klemu za presek provodnika 4mm<sup>2</sup>, 2p
2. Poz. 22 – Redna klema 4-16 – koliko polova treba da ima klema (1,2,3,4)
3. Poz. 26. 29 i 30 – Poluautomatski osigurači – molimo da definišete precizno tip osigurača, šta znači poluautomatski
4. Poz. 31 – Fidova sklopka – 40A – definišite koliko polova ima tražena sklopka i njenu osetljivost (struju greške)
5. Poz. 37 – kanalice PVC – samolepljive – koje su dimenzije traženih kanalic
6. Poz. 46, 47 – Kontakteri 16A i 25A – koji su naponi špulni kontaktora i koliko pomoćnih kontakata treba da imaju
7. Poz. 50 – Taster dvosmerni – molimo da bliže definišete traženi taster (dimenzije, način ugradnje, namenu, eventualno tip i proizvođača)
8. Poz. 54 – Ind.utičnica 32A – koliko polova i način montaže (nadgradna, ugradna, prenosna)
9. Poz. 56 –Spratna table za automatske osigurače–12 osiurača–da li je za ugradnju u ili na zid.“

Daje se sledeći odgovor:

1. Poz. 21 – Redna klema 2-4, keramička – Da, mislili smo na rednu klemu za presek provodnika 4mm<sup>2</sup>, 2p
2. Poz. 22 – Redna klema 4-16 – to je luster klema, PVC od 4 do 10m<sup>2</sup> oko 10 pol-ova.
3. Poz. 26. 29 i 30 – Poluautomatski osigurači – Automatski 1 pol 6 ka
4. Poz. 31 – Fidova sklopka – 40A – 4 pol-a, 300 ma.
5. Poz. 37 – kanalice PVC – samolepljive – 16\*16
6. Poz. 46, 47 – Kontakteri 16A i 25A – Napon špulne 220 volti i 4 kontakta.
7. Poz. 50 – Taster dvosmerni – Industrijski, mirni i radni kontakt.

Матични број: 17536630; ПИБ: 103244637; Број евиденционе пријаве: 131224172  
Текући рачун: Banca Intesa 160-397146-89; Credit Agricole 330-28000697-95



8. Poz. 54 – Ind.utičnica 32A – Nadgradna, 5 polova.  
9. Poz. 56 –Spratna table za automatske osigurače–12 osigurača– U zid.

II. Сагласно одредбама тачке 18. на страни 10. конкурсне документације овај одговор и појашњење постаје саставни део конкурсне документације по јавној набавци добара: „Електроматеријал“ ЈН бр. Д-36/2014-МВ у поступку јавне набавке мале вредности.

III. Овај одговор доставити заинтересованим лицима и објавити на порталу Јавних набавки и интернет страници Наручиоца .

Члан Комисије:

Директор  
„Колубара-Услуге“ д.о.о.Лазаревац

Драган Јевтић, дипл.правник